



Legenda das indicações	
ARC12kBTU	Força U.E. - Condicionador de ar Split 12000BTU - Sobrepor
ARC18kBTU	Força U.E. - Condicionador de ar Split 18000BTU - Sobrepor
ARC24kBTU	Força U.E. - Condicionador de ar Split 24000BTU - Sobrepor
RFT-200	Luz - Refletor LED 200W - (parede)

Legenda	
	Caixa 4x4" de embutir
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso - Sobrepor
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso - Sobrepor
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso - Sobrepor
	Interruptor simples e Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T-10A a 1,10m do piso - Sobrepor
	Luminária Sobrepor 1x20W Led Tube (10W) Aletada Alta Reflexão
	Luminária Sobrepor 2x40W Led Tube (20W) Aletada Alta Reflexão
	Ponto de Força A.C. Alta - 2P + T a 2,20m do piso - Sobrepor
	Ponto de Força A.C. Baixa - 2P + T a 2,20m do piso - Sobrepor
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Quadro de medição
	Refletor LED 200W - Parede h=indicado
	Relé Fotoelétrico
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2x) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso - Sobrepor
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso - Sobrepor
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso - Sobrepor
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso - Sobrepor
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m no teto - Sobrepor

Legenda de fiação	
①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	

R00 07/06/21 L.M.K. EMISSÃO INICIAL AMVALI		ELABORAÇÃO:		CONTRATANTE:	
REV DATA DESENHO MODIFICAÇÃO VERIFICAÇÃO		TÍTULO: PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA EDIFICIO AMVALI			
Responsável Técnico		CONTRATANTE:		PROJETO: PROJETO ELÉTRICO	
Eng. Eletricista Sandro Delai CREA/SC 077589-4		AMVALI		CONTEÚDO: PLANTA BAIXA PISO SUPERIOR	
				ESCALA: Indicada	
				ENDEREÇO: Rua Arthur Gumz, 88	
				ESTACA:	
				CÓDIFICAÇÃO: AMV-AM-DE-EDF-0003-R00	
				REVISÃO: R00	
				FOLHA: 01/02	